

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Σέρρες 23- 9 - 2013
Αριθ. Πρωτ. : 351110/3905

Ταχ. Διεύθυνση : Τέρμα Ομόνοιας
Ταχ. Κώδικας : 621 25 Σέρρες
TELEFAX : 23213 – 55.142
Πληροφορίες : Π. Ρακιτζής
Τηλέφωνο : 23213 – 55.112

ΠΡΟΣ : Φίλιππος Νάκας Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε
19^ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου
190 02 Παιανία Αττικής
Fax: 210 6686108

Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών διαγωνιζομένων

**ΘΕΜΑ : «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ» ΣΕ
ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ »**

Σχετ.: Το υπ' αριθμ 351110/3905 έγγραφό σας

Σας αποστέλλουμε διευκρινήσεις σχετικά με το έργο του τίτλου προς
ενημέρωση:

1. Στην σελ. 14 της εν λόγω διακήρυξης στην παρ. 7.2. δεν ισχύουν οι παραπομπές μέσα στις παρενθέσεις.....(βλ.παρ.6.6 του παρόντος) καθώς και τις τεχνικές του δυνατότητας (βλ.παρ.6.5 του παρόντος) στον υποφάκελο Δικαιολογητικών..... αλλά ισχύει ότι αναφέρει το Π.Δ.118/2007 στο άρθρο 8 παρ. 2, και παρ. 5, σχετικά με το πώς αποδεικνύονται τα α. β. γ. δ. της παρ. 7.2 της διακήρυξης .
2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει τα dimmer σε μεταλλικό ικρίωμα αναλόγου ύψους με τον εξοπλισμό που θα προσφέρει.
3. Σχετικά με την σχάρα οροφής το ελάχιστο αποδεκτό φορτίο ανά τρέχον μέτρο θα είναι τουλάχιστον 130 κιλά. (130 Kgr/m). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι από την σχάρα οροφής θα αναρτηθούν οι προβολείς, η οθόνη προβολής και σε συνεννόηση με τον προμηθευτή των αυλαίων θα αναρτηθούν και τα απαιτούμενα πανιά.
4. Για τα ηχεία monitor (τεμ2) είναι αποδεκτή η λύση ενεργού ή και παθητικού ηχείου
5. Στο άρθρο 3.2.8. σελίδα 48 αναφέρεται το δυναμικό μικρόφωνο να έχει κάψα «δυναμική καρδιοειδής» που έρχεται σε αντίθεση με την αναφορά για [Polar pattern: unidirectional (μονοκατευθυντικό)]. Διευκρινίζεται ότι το μικρόφωνο θα πρέπει να έχει κάψα δυναμική καρδιοειδής.
6. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται για τα υπό προμήθεια υλικά είναι ενδεικτικά και απαραίτητα για τη πιστοποίηση της ποιότητας των υλικών . Πιστοποιητικά ισοδύναμα με αυτά που αναφέρονται στην

Διακήρυξη θα γίνονται αποδεκτά και θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για το ισοδύναμο της πιστοποίησης.

7. Στο άρθρο 4.2.1. σελίδα 52 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το σύστημα προβολής να έχει monitor out. Δεδομένου ότι τα επαγγελματικά συστήματα προβολής για μεγάλες αίθουσες συνήθως δεν διαθέτουν έξοδο εικόνας παρά μόνο εισόδους διευκρινίζεται πως δεν είναι αίτιο αποκλεισμού η μη ύπαρξη εξόδου εικόνας. Το ζητούμενο είναι η προμήθεια αξιόπιστου συστήματος προβολής. Εκ παραδρομής αναγράφκε, monitor out, και δεν είναι προαπαιτούμενο.
8. Όσο αφορά τις διατομές των καλωδίων να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω διορθώσεις: σελ 55 παρ. 5.2.3 Διατομή 3X2,5 mm²
σελ 57 παρ. 5.2.6 Διατομή 5X16 mm²
σελ 57 παρ. 5.2.7 Διατομή 5X6 mm²

Το καλώδιο διατομής NYΥ 5X16 mm² προορίζεται για την παροχή του Κεντρικού πίνακα Αίθουσας –Dimmers, από τον κεντρικό πίνακα του θεάτρου.

Το καλώδιο διατομής NYΥ 5X6 mm² προορίζεται για την παροχή των συσκευών dimmers και για την παροχή του ηλεκτρικού πίνακα διανομής σκηνης

Εσωτερική Διανομή

- 1) Χρον. Αρχείο
- 2) Δ.Μέλλιου
- 3) Π. Ρακιτζής

Ο Δ/ΝΤΗΣ

α.α.

Ζορμπάς Πασχάλης
Πολ. Μηχ/κός με Β'β.

Πίνακας αποδεκτών:

1. Φίλιππος Νάκας
2. Action play
3. Telmaco
4. Spacelight S.A.
5. Accelere S.A.
6. Menexes
7. Κ. Παπαναστασίου ABEE
8. Dromeas ABEEA
9. ERGO
10. EVENTECH ABEE
11. SPECTRAtech A.E.
12. BON STUDIO ABEE
13. BIRO
14. SYSTEMA ΕΠΕ
15. Dymamic Hellas
16. ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.
17. CAL ΤΕΧΝΙΚΗ
18. ΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ